# 湖南省教育厅湖南省游戏援总队

湘教通〔2023〕116号

# 关于切实做好学校消防安全工作的紧急通知

各市州及湘江新区教育(体)局、消防救援支队,各普通高校,委厅直属各单位:

- 4月17日,浙江省武义县伟嘉利工贸有限公司一厂房起火,造成11人死亡。4月18日,北京市丰台区长峰医院住院部东楼发生火情,截至4月19日9时,已导致29人遇难。为深刻汲取事故教训,进一步做好当前全省学校消防安全工作,切实维护广大师生生命安全,现就有关事项通知如下。
- 一、切实增强做好学校安全工作的责任感紧迫感。今年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年,做好学校安全工作意义重大。党中央、国务院高度重视安全生产工作,习近平总书记多次作出重要指示批示。省委、省政府坚决贯彻落实,沈晓明书记到任湖南的第一个批示是安全生产、第一次主持召开省委常委会议研究面上工作是安全生产; 毛伟明省长多次召开专题会议进行安排部

署,多次赴基层督导调研,提出明确要求。当前,天气日渐炎热,"五一"假期临近,加之春季大风、降雨、雷电等各类恶劣天气多发,安全风险隐患交织叠加。各地各校要充分认识做好当前学校安全工作的极端重要性,进一步提高政治站位,强化底线思维,增强风险意识,聚焦校园安全工作重点任务,狠抓校园安全责任末端落实,紧盯校园风险隐患排查整治,坚决防范遏制各类校园安全事故,以实际行动维护广大师生生命财产安全。

二、全力夯实消防安全基础。一是广泛开展消防安全宣传教育。要针对近期省内外火灾事故特点,集中开展消防安全"五个一"教育活动(观看一次警示教育片、举办一节消防知识"第二课堂"、组织一次精准性宣传教育、召开一次消防主题班会、建立一个固定教育阵地)。各地各高校和委厅直属各单位要再次组织全员观看省教育厅联合省消防救援总队 2022 年拍摄的消防安全警示教育片《警报》,引导广大学生和教职员工提高消防安全意识,营造浓厚的消防宣传和舆论监督氛围。该片相关内容高度敏感,严禁对外传播和上网;引发舆情将追究责任单位和个人的责任。二是迅速开展应急疏散演练。进一步完善灭火和应急疏散预案,以院系、年级或班级为基本单元,组织开展全员灭火、疏散演练,提高师生在紧急情况下逃生自救能力。三是全面落实"风险自知、问题自查、隐患自改"和"三自主两公开一承诺"制度,深入推进消防安全标准化管理达标创建工作。

三、全面加强消防安全管理。要落实消防安全工作责任,深

刻汲取近期省内外重大火灾事故教训,围绕今年消防安全新形势、 新情况,提前部署火灾防范工作。要认真贯彻落实《湖南省打好 安全生产翻身仗消防安全专项整治工作实施方案》《湖南省人员密 集场所消防安全专项整治行动工作方案》等文件要求,以各大中 专院校和寄宿制中小学校为重点, 盯紧学校用火、用电、用气、 易燃易爆危险物品、消防设施设备、应急疏散通道、大型活动等 关键领域,盯紧学生宿舍、食堂、多媒体教室、实验室、档案室、 库房、消防控制室以及油气输送管道等重要部位,聚焦校园内易 燃可燃装饰装修、保温材料和违规动火动焊作业、冒险施工等突 出风险,以及小施工引起大事故等突出问题,联合属地消防救援 机构深入开展学校消防安全检查,逐校填写《2023年学校消防安 全检查任务清单》,对存在重大火灾隐患的,及时抄送同级消防救 援部门。对发现的风险点和安全隐患,要及时录入教育安全管理 平台,实行"一单四制"闭环管理,坚决避免走过场、做样子、浮 于表面等现象,真正从根本上消除隐患、从根本上解决问题,严 防火灾事故发生。各级消防救援部门要加强业务指导,告知检查 人员检查方法及重点,同时按程序对同级教育行政部门抄送的重 大火灾隐患进行立案查处,督促推进整改。

四、加强值班值守,充分做好应急处置准备。各级教育行政部门和学校要进一步完善应急预案和专项方案,充分考虑各种不确定性因素,努力把问题想全、把措施定细、把责任压实,切实增强针对性、操作性和实效性。要严格执行领导干部在岗带班、

24小时值班和突发事件信息报告制度,对突发事件务必做到第一时间发现、第一时间报告、第一时间处置,确保信息畅通、指挥高效、处置有力。要在应急管理、消防救援等相关部门的科学指导下,按照《消防法》《高等学校消防安全管理规定》《普通高等学校消防安全工作指南》《关于加强中小学校幼儿园消防安全管理工作的意见》等法律规章,配置消防设施、器材,并依照规定进行维护保养和检测,确保完好有效;配备专(兼)职消防管理人员,建立志愿消防队伍,组织灭火器材使用等技能培训,加强值班值守、防火巡查,提高初起火灾处置能力。

各地各高校和委厅直属各单位要按照本通知要求切实做好消防安全工作,确保制度落地、责任压实、整改到位。5月31日前完成消防安全检查,并按要求填报《2023年学校消防安全检查任务清单》,工作完成情况于6月2日前报省教育厅学校安全管理处。联系人:张轶、张竞开,联系电话:0731-84713284(兼传真)。邮箱:sjytwwb@163.com。

附件: 2023 年学校消防安全检查任务清单

湖南省教育厅湖南省消防救援总队 2023年4月23日

### 附件

## 2023 年学校消防安全检查任务清单

年 月 学校名称 (盖章): 检查时间:  $\exists$ 主管教 属地消防 学校 完成 救援机构 育部门 序号 工作任务 情况 检查 检查责 检查 (是/否) 责任人 责任人 任人 一、消防安全管理方面 1. 消防安全责任人、管理人、消防工作管理部门(具 体工作人员)及其职责是否明确,消防安全管理制 度是否健全,是否逐级按岗位建立消防安全责任制。 2. 消防安全责任人、管理人是否知晓消防安全职责, 是否掌握本单位主要风险区域的相关火灾风险;实 验室、图书馆、计算机房、食堂、宿舍等重点部位 责任人是否掌握相应场所的消防安全管理要求。 3. 消防巡查检查、隐患整改等工作记录是否齐全, 火灾隐患整改是否"闭环"管理,重点部位是否明 确并实行严格管理。 4. 设有消防控制室的学校,是否落实双人持证值班 要求;进行电气安装、维护的电工是否取得相应资 质。 二、火灾风险源管控方面 1. 校内建筑之间是否违规搭建占用防 火间距;校内施工现场是否落实现场防 护措施:消防车通道是否畅通。 2. 校内建筑是否采用彩钢板尤其是易 (一)消防 燃可燃夹芯彩钢板搭建; 幼儿园的儿童 安全布局 用房是否设置在三层以上或地下、半地 及建筑防 下室。 火 3. 建筑电缆井、管道井是否在每层楼板 处采用不低于楼板耐火极限的不燃材 料或防火封堵材料封堵,是否堆放清洁 工具、纸箱等易燃可燃物品。

序号	工作任务	完成 情况 (是/否)	学校 检查 责任人	主管教 育部门 检查责 任人	属地消防 救援机构 检查 责任人
(二)消防 设施器材	1. 火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、室外消火栓、室内消火栓、灭火器、应急照明灯、疏散指示标志等消防设施器材是否按要求配备到位并保持完好有效。				
	2. 消防设施是否进行定期维护保养、检测,消防设施维保记录和检测报告是否真实有效。				
(三)安全 疏散	1. 教学楼、图书馆、实验楼、宿舍、食堂等外窗是否设置防盗网,疏散走道、疏散楼梯间是否设置卷帘门、栅栏等影响安全疏散的设施;安全出口处是否设置弹簧门、旋转门、推拉门等影响安全疏散的门。				
	2. 疏散通道是否堆放物品占用、堵塞, 常闭式防火门是否保持关闭状态,楼梯 下方是否堆放易燃可燃物品,是否因疫 情防控等原因锁闭安全出口。				
(四)用电	1. 是否按要求安装使用漏电保护装置,漏电保护装置功能是否完好。				
	2. 安装了电气火灾监控系统的,是否定期进行维护保养。				
	3. 电气线路选型、断路器等是否与用电负荷相匹配;明敷电气线路是否穿管保护,是否存在线路老化、绝缘层破损、线路受潮、水浸等问题,是否存在过热、烧损、熔焊、电腐蚀等痕迹;电线接头是否采用接线端子等可靠连接,电气线路、开关、插座是否直接敷设安装在可燃材料上;防雷击保护装置是否完好有效,其配电线路接地线与防雷装置是否做可靠的等电位连接;配电箱接地设施是否完好,箱内线路敷设是否正确,线路孔洞是否进行防火封堵,周围是否存在可燃物。				

序号	工作任务	完成 情况 (是/否)	学校 检查 责任人	主管教 育部门 检查责 任人	属地消防 救援机构 检查 责任人
	4. 电动自行车、电瓶车、电动平衡车等使用蓄电池的交通工具是否违规在室内、楼梯间、公共走道、门厅等部位停放和充电,是否违规将蓄电池带至室内充电;电动汽车停放、充电是否与建筑保持安全距离。				
	1. 对携带火种及违规吸烟等行为的检查和监管措施是否落实。				
(五)用火	2. 动火作业是否办理审批手续,并明确 监护人员和防护措施。				
用油用气	3. 除实验室特殊要求和厨房外,校内是 否违规设置明火设施,是否违规使用、 储存火灾危险性为甲、乙类的物品;校 内是否违规使用瓶装液化石油气、小型 液化气炉、油气炉等其他甲、乙类液体 燃料。				
三、重	点场所及部位管理方面				
(一)学生宿舍	1.是否私自接拉电线、使用电炉、电取暖、热得快等大功率电器设备,每间宿舍是否设置一旦超负荷使用就能自动断电的用电过载保护装置;是否违规采用电暖器、电热毯取暖;是否使用蜡烛、酒精炉等明火器具;使用蚊香等物品时是否采取保护措施且与可燃物保持一定的距离;空调是否及时关闭。				
	2. 宿舍值班室是否配置灭火器、喊话器、消防过滤式自救呼吸器、对讲机等消防器材。				
	3. 寄宿制学校、幼儿园是否按至少每两小时一次的要求组织开展每日夜间防火巡查。				
(二)实验 室	1. 是否制定实验室安全操作规程。				
	2. 危险化学品的存放、保管、使用是否符合安全标准。				

序号	工作任务	完成 情况 (是/否)	学校 检查 责任人	主管教 育部门 检查责 任人	属地消防 救援机构 检查 责任人
(三)计算机房	1. 机房内是否禁止吸烟、禁止使用明火、禁止使用电炉和生活用电加热器等。				
	2. 除与机房工作相关的少量物品外,是否存放腐蚀性物品、易燃易爆品和其他引起安全隐患的物品,是否禁止进行其他作业。				
	3. 机房内维修机器使用的酒精、丙酮等 易燃溶剂,是否严格控制,每次带入量 不得超过 100 克,随用随取;是否严禁 使用易燃易爆品擦拭、清洗带电设备。				
(四)图书	1. 是否严禁携带易燃易爆危险品入内, 馆内是否有禁烟标志、防火标志。				
, rd	2. 工作人员下班时是否关好门窗、关闭电灯开关及电器设备的电源。				
(五)食堂	1. 厨房是否与其他区域采取防火分隔措施。				
	2. 燃气用具的安装、使用及其管路的设计、敷设、维护保养、检测是否由具备资质的机构实施;燃气管道、连接软管、法兰接头、仪表、阀门是否存在破损、泄漏和老化现象;是否设置燃气紧急切断装置;是否违规使用"环保油"。				
	3. 炉具是否定期检测和保养;液化石油 气钢瓶是否定期检测,是否安全存放或 存放量过多。				
	4. 排油烟罩、油烟道是否每季度至少清洗一次。				
(六)校内 经营门店	经营门店与住宿场所合用时,是否采用不开设门窗洞口的防火墙和耐火极限不低于 1.5 小时的楼板,将住宿与非住宿部分完全分隔。				

序号	工作任务	完成 情况 (是/否)	学校 检查 责任人	主管教 育部门 检查责 任人	属地消防 救援机构 检查 责任人
(七)高层 建筑	1. 是否依法办理消防验收。				
	2. 建筑外墙是否采用易燃可燃保温材料。				
	3. 避难层(间)是否被占用或擅自改变用途。				
(八)其他 重要设备 用房	锅炉房、柴油发电机房、空调机房、油 浸变压器室的防火分隔是否被破坏,安 全防控措施是否落实,是否存放易燃可 燃杂物。				
四、消	防安全教育培训及应急处置方面				
(一)消防 安全知识 教育培训	1. 是否将消防知识纳入教育教学、培训的内容,落实校园消防安全教育有教材、有课时、有师资、有场地"四有"工作要求。				
	2. 是否在开学初、放假前和学生军训期间,对学生集中开展专题消防安全教育;是否每半年对全体教职员工开展一次消防安全培训。				
	3. 是否根据教育部办公厅《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》的要求,中小学校每季度联系县市区消防救援大队开展一次消防安全专题培训。				
(二)灭火 和应急疏 散	1. 是否制定符合本单位实际的灭火和 应急疏散预案,并根据实际及时修订; 进行大规模集会、举办重大活动时,是 否制定有针对性的灭火和应急疏散预 案。				
	2. 是否每半年组织师生员工开展一次消防疏散、逃生、自救、现场医疗急救等演练。				

序号	工作任务	完成 情况 (是/否)	学校 检查 责任人	主管教 育部门 检查责 任人	属地消防 救援机构 检查 责任人
(三)微型消防站	1. 属于消防安全重点单位的学校、幼儿园是否建立微型消防站,人员、器材装备配备是否符合要求;是否建立高效的通信联络机制,通讯工具配备是否齐全;相关管理制度是否完善,是否按要求落实 24 小时值班值守制度。				
	2. 微型消防站人员是否熟悉学校及毗邻建筑结构、功能布局、场所性质、重点部位、消防设施、疏散通道等情况,能否熟练操作消防器材装备。				
	3. 微型消防站是否与辖区消防救援站 建立联勤联动机制,是否定期开展联合 演练;发生警情是否能快速响应,是否 满足"1分钟响应启动、3分钟到场扑 救、5分钟协同作战"要求,快速开展 初起火灾扑救工作。				

### 注:

- 1. 本清单一式三份, 签字盖章后分别留存学校及主管教育行政部门和属地消防救援机构。
- 2. 高校的"学校检查责任人"一栏由保卫处负责人签字,"主管教育部门检查责任人"一栏由分管校领导签字。